

取扱説明書

ご使用の前に……

よく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。



危険

この表示の記載内容を見逃して誤った取扱をすると、
人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ①洗浄や点検などで機械可動部に手などを入れる場合は、必ず電源を外した状態で行ってください。
- ②通電中は端子部などに触れないでください。感電の恐れがあります。特に濡れた衣服や手で触ると危険です。
- ③機械の動作中はドラム内部への、身体や衣服などの巻き込みに注意してください。
- ④原子力発電・航空・鉄道・船舶・車両・医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想される用途、及び食品・飲料などの用途には使用しないでください。
- ⑤防爆仕様ではないため、可燃性ガスなどの雰囲気では使用しないでください。
- ⑥分解・改造は誤動作・破損の原因となりますので行わないでください。
- ⑦本仕様書をよく読みご理解の上、ご使用ください。



警告

この表示の記載内容を見逃して誤った取扱をすると、
人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ①モータやブレーカなどの部位に直接水がかからないようにしてください。



注意

この表示の記載内容を見逃して誤った取扱をすると、
物的損害（製品の故障など）が想定される内容を示しています。

- ①アースは必ず接地してください。
- ②チューブやホース内に圧力が残っている状態で、チューブやホースを取り外さないでください。チューブやホース内の残存物が急激に噴き出して非常に危険です。
- ③チューブ・ホースなどは、ひび割れや変形などの異常がないことを点検してから使用してください。

仕 様

■ニューロータリーポンプ OKP-60/65ME-L 仕様表

型 番	OKP-60ME-L	OKP-65ME-L
吐 出 量	最小12～最大120L/分	最小20～最大200L/分
吐 出 圧	最大2.0MPa	最大2.3MPa
ポンピングチューブ	PT-50L	PT-65S
ローラー数	2	
動 力	5.5kW-4P	7.5kW-4P
変 速 方 式	インバータ変速	
電 源 電 圧	三相AC200V	
定 格	インバータ出力定格 25.0A	インバータ出力定格 33.0A
寸 法	幅620×奥行1,500×高さ795mm	
重 量	420kg	460kg

■付属品

●3点式リモコン RC-F-50M ●工具セットH KG-H(60ME)/工具セットI KG-I(65ME) ●予備チューブ


■オプション

●ボリューム付3点式リモコン ●5速メモリ機能付ワイヤレスリモコン
●圧力スイッチ付圧力計ユニット

商品改善のために、予告なく仕様を変更する場合があります。

各部名称(本体)

(単位:mm)




■各部名称

- ① ドラム
- ② ギヤードモータ
- ③ カバー
- ④ 点検マド
(ドラムフタ側×3
ドラム正面側×1
鉄カバー(大)×1
鉄カバー(小)×1)
- ⑤ 吐出カップリング
- ⑥ 吐出バンド
- ⑦ チューブ
- ⑧ ドラムヘッド
- ⑨ 主ローラー×2
- ⑩ ガイドローラー×8
- ⑪ 制御盤
- ⑫ 吸込カップリング
- ⑬ 吸込バンド

各部名称(制御盤)

■各部名称

- ① 電源入りランプ
- ② 正転スイッチ
- ③ 逆転スイッチ
- ④ 停止・リセットスイッチ
- ⑤ インバータ異常ランプ
インバータユニットのエラー発生時に点灯します。エラーのリセットは④で行います。
- ⑥ 圧力スイッチ有効/無効切替スイッチ
⑩に圧力スイッチを接続する場合は有効にしてください。有効で圧力スイッチの接続がない場合、ポンプは動作しません。
- ⑦ 吐出量 本体/リモコン切替スイッチ
吐出量調整機能付きリモコンを使用する場合は、リモコン側にします。リモコン側にした場合は⑫のボリュームが無効になります。



⑧ 本体/リモコン切替スイッチ

リモコンを使用する場合はリモコン側にします。リモコン側になると⑬にリモコンを接続しないと、②③④の各スイッチは無効となります。⑬にリモコンを接続すると②③④の各スイッチとリモコンスイッチの両方が有効になります。

⑨ 周波数表示窓

⑩ 圧力スイッチ用コンセント

⑪ 電源スイッチ

⑫ 吐出量ボリューム

⑬ リモコン用コンセント

⑭ 電源コード 10m

⑮ 電源プラグ

⑯ コネクタボディ付引込コード

ご注意

●三相200V配線について


本機は(R・赤)(S・白)(T・黒)(アース・緑)で色別しています。UVW表記の場合は(U・赤)(V・白)(W・黒)(アース・緑)となります。

●正相/逆相運転について

本機はインバータユニットを介した運転となる為、一次側電源接続の正相、逆相は問題になりません。

バンドは右図のように
きちんと取り付けて、
抜けないように
してください。

※PT-65S仕様は除きます



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸ビル703 ☎06(6227)8001
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751



/OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル

商品の紹介や操作説明動画を公開中です!

検索 岡三機工

